Стандарт: ГОСТ 433-73
Код ОКП: 35 2100, 35 2200

Элементы конструкцииалюминиевые жилы

1.
2. изоляция из резины
3. оболочка из ПВХ
4. ленточная броня

Область применения:

Для прокладки:

- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
- в пожароопасных помещениях;
- во взрывоопасных зонах.

Для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). Применяются при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям и аварийным кратковременным воздействиям температуры до +200°С. При наличии опасности механических повреждений. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения при вводе в электрооборудование.

Рабочая температура жил: +70°С.

Температура окружающей среды: -50/+50.

Монтаж при температуре не ниже -15°С.