Стандарт: BS 215-2:1970

Элементы конструкции:

1. Сердечник из стальных оцинкованных проволок;
2. Алюминиевая проволока.

Область применения:

Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП).