**Стандарт: ГОСТ 6323-79**

**Элементы конструкции**медная жила

1.
2. изоляция из ПВХ

**Область применения:** Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков. Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и для монтажа электрических цепей. Стойки к воздействию синусоидальной вибрации, акустических шумов, механического удара одиночного и многократного действия, линейного ускорения, пониженного и повышенного атмосферного давления. Не распространяют горение. Устойчивы к воздействию плесневых грибов. Макс. рабочая температура жилы: +70°С. Температура окружающей среды: -50/+70°С. Монтаж при температуре не ниже -15°С. Радиус изгиба: 10xd.

## Сечения

| Размер | Ед.изм | Кг за ед.изм | Наружный диаметр кабе |
|---|---|---|---|
| 16 | КМ | 173,261 | 8 |
| 25 | КМ | 272,085 | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | КМ | 361,833 | 11 |
| 50 | КМ | 511,181 | 13 |
| 70 | КМ | 705,687 | 15 |