



Стандарт: ТУ 16.К09-177-2007
Код ОКП: 35 3100

Сечения

Размер	Ед.изм	Кг за ед.изм	Наружный диаметр кабе
3X95	КМ	8256,703	57
3X185	КМ	12331,854	66

Токовая нагрузка
Одножильные

1 кВ	1 кВ	20 кВ
земля	воздух	воздух

Сечения, кв.мм расположение в плоскости расположение в плоскости расположение треугольника рас

10	106	108	-
----	-----	-----	---

16	138	143	-
25	179	191	135
35	213	234	165
50	261	295	200
70	323	363	250
95	384	438	300
120	438	507	350
150	498	586	400
185	559	667	455

240	651	793	530
300	738	912	600
400	870	1100	700
500	987	1268	-
625	1124	1472	-
800	1295	1729	-
Примечание:			
указаны для кабелей с изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ) и полиолефинов (ПО) с номинальным напряжением 10 кВ и номинальным током 100 А. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) и полиолефинов (ПО) с номинальным напряжением 10 кВ и номинальным током 100 А значения должны быть увеличены на 10%.			
Трех, Четырехжильные			
	1 кВ	1 кВ	6 кВ
Сечения, кв.мм	земля	воздух	земля

6	58	53	-
10	78	73	77
16	102	97	101
25	134	127	132
35	163	157	160

197

236

280

318

358

396

448

[illegible]