



Стандарт: ТУ 16-705.420-86
Код ОКП: 35 5119 0400, 35 5119 0200, 35 5119 0300

Элементы конструкции:

- 1. Медная гибкая жила;
- 2. Изоляция из бумаги.

Область применения:

Предназначены для ответвлений обмоток трансформаторов.

Срок службы -25лет.

Сечения

Сечение				
жилы,				
кв.мм	Диаметр провода, мм, жила			
класса 2	Диаметр провода, мм, жила			
класса 3	Диаметр провода, мм, жила			
класса 4	Масса провода, кг/км, жила			
класса 2	Масса провода, кг/км, жила			
класса 3	Масса провода, кг/км, жила			
класса 4				
16		11,2	11,8	11,5

	17,2	16,8	17,5
	21,2	21,8	21,5
25	12,4	13,7	12,8
	18,4	19,7	18,8
	22,4	23,7	22,8
35	13,7	14,7	14,5
	19,7	20,7	20,5
	23,7	24,7	24,5
50	15	16,2	15,9

	21	22,2	21,9
	25	26,2	25,9
70	16,7	18,5	26,8
	22,7	24,5	22,8
	26,7	28,5	26,8
95	18,4	20,3	19
	24,4	26,3	25
	28,4	30,3	29
120	20,1	22	21

	26,1	28	27
	30,1	32	31
150	22	24,1	22,8
	28	30,1	28,8
	32	34,1	32,8
185	23,6	26	24,2
	29,6	32	30,2
	33,6	36	34,2
240	26,2	29	28

	32,2	35	34
	36,2	39	38
300	28,6	32,7	30,5
	34,6	38,1	36,5
	38,6	42,1	40,5
400	32	36,6	36,6
	38	42,6	42,6
	42	46,6	46,6